

Szamotuły, 30 lipca 2021 r.

Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w procedurze podstawowej bez negocjacji, pn.: „Przebudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach” (Nr sprawy: ZSNr3-ZP.271.2.2021)

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuje, iż otrzymał zapytania do SWZ.

Poniżej publikuje Zamawiający zapytania wraz z treścią udzielonych odpowiedzi.

Zapytanie 1

W dokumentacji brakuje zestawienia instalacji wentylacyjnej (rury, kształtki, tłumiki, anemostaty, itp.) – proszę o załączenie do dokumentacji technicznej

Odpowiedź

Projektant instalacji wentylacji nie sporządził zestawienia instalacji wentylacyjnej. Poszczególne elementy wentylacji należy przyjąć zgodnie z rysunkami, opisem oraz przedmiarem robót prac wentylacyjnych.

Zapytanie 2

W dokumentacji przewidziano urządzenia odpylania dymów spawalniczych, brak szczegółów – bardzo proszę o załączenie przykładowej karty technicznej.

Odpowiedź

W załączeniu karta techniczna przykładowego urządzenia. Nie wyklucza się montażu rozwiązań innych firm.

Zapytanie 3

W dokumentacji wykonawczej docelowym źródłem ciepła będzie węzeł cieplny, czy w związku z powyższym modernizowana instalacja ma być połączona z istniejącym kotłem gazowym, czy tylko doprowadzona do pomieszczenia kotłowni.

Odpowiedź

Na dzień dzisiejszy prace związane z instalacją węzła cieplnego zostały zakończone. Tym samym, modernizowaną instalację należy podłączyć do istniejącego węzła cieplnego.

Zapytanie 4

Z umowy wynika że obowiązek gwarancyjny oraz wszystkie awarie wynikające z eksploatacji na zamontowane urządzenia spoczywają na wykonawcy przez cały okres deklarowanej gwarancji. Bardzo proszę o doprecyzowanie co zamawiający ma na myśli, czy chodzi o okresowe przeglądy wymagane przez producenta do zachowania gwarancji, czy również

o wszystkie przeglądy bieżące wynikające z eksploatacji takie jak wymiana filtrów itp. Jeżeli również te bieżące to proszę o doprecyzowanie kto ponosi koszty za materiały eksploatacyjne.

Odpowiedź

Zamawiający opisał wymagania serwisowe, gwarancyjne, jak i wynikające z rękojmi za wady w Zał. nr 2 do SWZ (§ 15 ust. 1-8). Prosimy o zapoznanie się z treścią tychże zapisów.

Z chwilą przekazania i ogłoszenia treść powyższych informacji jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne.

Zatwierdzam:

Anita Zastróżna - Dyrektor